

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г.
Магадан, ул. Якутская, д. 53
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214
ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:
686314, Магаданская область, г. Сусуман,
л. Ленина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00291
от «07» марта 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода из поверхностного водоисточника (после хлорирования)

Заявитель: ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС»,
Магаданская область, Сусуманский район, п.Мяунджа, ул.Центральная, 47
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Магаданской области» в Сусуманском районе.
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 06.03.2018 г. в 08-30

Дата и время доставки пробы (образца): 06.03.2018 г. в 11-30

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС»
Магаданская область, Сусуманский район, п.Мяунджа, ул.Центральная, 47.
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): каптажная галерея насосной водоисточника
п.Мяунджа, Сусуманского район, Магаданской области.
(наименование, фактический адрес)

Изготовитель:-

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления:-

Объем партии: 0,5

Тара, упаковка: посуда стерильная лабораторная

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки: автотранспортом

Условия хранения: соблюдены.

Дополнительные сведения: производственный контроль.

Код пробы (образца):

00291.Б.03.18

Страница 1 из 2

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Регистр №	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы Измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
124	ОМЧ	0	Не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Должность			Ф.И.О.		Подпись
Врач ОЛК			Тихонова Л.Я.		<i>Л.Я. Тихонова</i>
Фельдшер-лаборант ОЛК			Шеверда С.Н.		<i>С.Н. Шеверда</i>
Дата: 07.03.18.					

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



Л.А. Тимошук

Тимошук Л.А.

Ф.И.О.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г.
Магадан, ул. Якутская, д. 53
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214
ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:
686314, Магаданская область, г. Сусуман,
д. Ленина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00292
от «07» марта 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода холодная из распределительной сети.

Заявитель: ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС»,
Магаданская область, Сусуманский район, п.Мяунджа, ул.Центральная, 47
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Магаданской области» в Сусуманском районе.
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 06.03.2018 г. в 08-30

Дата и время доставки пробы (образца): 06.03.2018 г. в 11-30

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС»
Магаданская область, Сусуманский район, п.Мяунджа, ул.Центральная, 47.
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): столовая АРГРЭС п.Мяунджа, Сусуманский район,
Магаданская область.
(наименование, фактический адрес)

Изготовитель:-

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления:-

Объем партии: 0,5

Тара, упаковка: посуда стерильная лабораторная

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки: автотранспортом

Условия хранения: соблюдены.


Дополнительные сведения: производственный контроль.

Код пробы (образца):

00292.Б.03.18

Страница 1 из 2

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Регистр №	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы Измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
125	ОМЧ	0	Не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Врач ОЛК		Тихонова Л.Я			
Фельдшер-лаборант ОЛК		Шеверда С.Н.			
Дата: 07.03.18.					

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



Тимошук Л.А.
Ф.И.О.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г.
Магадан, ул. Якутская, д. 53
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214
ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:
686314, Магаданская область, г. Сусуман,
л. Ленина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00293
от «07» марта 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода горячая из распределительной сети.

Заявитель: ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС»,
Магаданская область, Сусуманский район, п.Мяунджа, ул.Центральная, 47
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Магаданской области» в Сусуманском районе.
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 06.03.2018 г. в 08-30

Дата и время доставки пробы (образца): 06.03.2018 г. в 11-30

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС»
Магаданская область, Сусуманский район, п.Мяунджа, ул.Центральная, 47.
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): столовая АРГРЭС п.Мяунджа, Сусуманский район,
Магаданская область.
(наименование, фактический адрес)

Изготовитель:-

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления:-

Объем партии: 0,5

Тара, упаковка: посуда стерильная лабораторная

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки: автотранспортом


Условия хранения: соблюдены.

Дополнительные сведения: производственный контроль.

Код пробы (образца):

00293.Б.03.18

Страница 1 из 2

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Регистр №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Величина допустимого уровня	Единицы Измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
126	ОМЧ	0	Не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Врач ОЛК		Тихонова Л.Я			
Фельдшер-лаборант ОЛК		Шеверда С.Н.			
Дата: 07.03.18.					

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



Тимошук Л.А.
Ф.И.О.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г.
Магадан, ул. Якутская, д. 53
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214
ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:
686314, Магаданская область, г. Сусуман,
л. Ленина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00294
от «07» марта 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода холодная из распределительной сети.

Заявитель: ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС»,
Магаданская область, Сусуманский район, п.Мяунджа, ул.Центральная, 47
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Магаданской области» в Сусуманском районе.
(кем, наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 06.03.2018 г. в 08-30

Дата и время доставки пробы (образца): 06.03.2018 г. в 11-30

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС»
Магаданская область, Сусуманский район, п.Мяунджа, ул.Центральная, 47.
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): общежитие АРГРЭС п.Мяунджа, Сусуманский район,
Магаданская область.
(наименование, фактический адрес)

Изготовитель:-

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления:-

Объем партии: 0,5

Тара, упаковка: посуда стерильная лабораторная

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки: автотранспортом

Условия хранения: соблюдены.

Дополнительные сведения: производственный контроль.

Код пробы (образца):

00294.Б.03.18

Страница 1 из 2

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Регистр №	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы Измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
127	ОМЧ	0	Не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач ОЛК	Тихонова Л.Я	<i>Л.Я. Тихонова</i>
Фельдшер-лаборант ОЛК	Шеверда С.Н.	<i>С.Н. Шеверда</i>
Дата: 07.03.18.		

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



Тимошук Л.А.
Ф.И.О.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г.

Магадан, ул. Якутская, д. 53

Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654

ОКПО 01933455. ОГРН 1054900016214

ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:

686314, Магаданская область, г. Сусуман,

л. Ленина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00295
от «07» марта 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода горячая из распределительной сети.

Заявитель: ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС»,
Магаданская область, Сусуманский район, п.Мяунджа, ул.Центральная, 47
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Магаданской области» в Сусуманском районе.
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 06.03.2018 г. в 08-30

Дата и время доставки пробы (образца): 06.03.2018 г. в 11-30

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС»
Магаданская область, Сусуманский район, п.Мяунджа, ул.Центральная, 47.
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): общежитие АРГРЭС п.Мяунджа, Сусуманский район,
Магаданская область.
(наименование, фактический адрес)

Изготовитель:-

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления:-

Объем партии: 0,5

Тара, упаковка: посуда стерильная лабораторная

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

Условия транспортировки: автотранспортом

Условия хранения: соблюдены.

Дополнительные сведения: производственный контроль.

Код пробы (образца):

00295.Б.03.18

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Регистр №	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы Измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
128	ОМЧ	0	Не более 50	Число образующих колоний бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Врач ОЛК		Тихонова Л.Я		<i>Л.Я. Тихонова</i>	
Фельдшер-лаборант ОЛК		Шеверда С.Н.		<i>С.Н. Шеверда</i>	
Дата: 07.03.18.					

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



Л.А. Тимощук

Тимощук Л.А.

Ф.И.О.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе

ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отделение лабораторного контроля

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

Юридический адрес: 685000, г. Магадан, ул. Якутская, д. 53
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214
ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:
686314, Магаданская область, г. Сусуман,
л. Ленина, 13 а.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00307
от «07» марта 2018 г.

Наименование пробы (образца): Вода из поверхностного водоемного источника (до хлорирования).

Заявитель: ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС»,
Магаданская область, Сусуманский район, п.Мяунджа,ул.Центральная,47.
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Магаданской области» в Сусуманском районе.
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 06.03.2018 г. в 08-30

Дата и время доставки пробы (образца): 06.03.2018 г. в 11-30

Цель исследований: СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных
вод».

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ПАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» филиал «Аркагалинская ГРЭС», Магаданская
область, Сусуманский район, п.Мяунджа,ул.Центральная,47
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): каптажная галерея насосной водоемного источника
п.Мяунджа, Сусуманского района, Магаданской области.
(наименование, фактический адрес)

Изготовитель:-

(наименование, фактический адрес(страна, регион и т.д.))

Дата изготовления:-

Объем партии: 25л

Тара, упаковка: посуда лабораторная

НД на методику отбора: МУК 4.2.2314-08.

Условия транспортировки: автотранспортом.

Условия хранения: соблюдены.

Дополнительные сведения: производственный контроль.

Страница 1 из 2

Код пробы (образца):

00307.П.03.18

П А Р А З И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты Исследования (вид возбудителя, жизнеспособность, экстенсивность и интенсивность инвазии)	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований	Оценка показателя паразитарной безопасности (патогенность)
1	2	3	4	5	6
8-1	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид	Не обнаружены	Не должны содержаться в 25 л.	МУК 4.2.1884-04 стр.41 Изм. 1 МУК 4.2.2793-10	СанПиН 2.1.5.980-00 стр. 17 (приложение 1)
8-2	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружены	Не должны содержаться в 25 л.	МУК 4.2.1884-04 стр.41 Изм. 1 МУК 4.2.2793-10	СанПиН 2.1.5.980-00 стр. 17 (приложение 1)

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач ОЛК	Тихонова Л.Я.	<i>Л.Я. Тихонова</i>
Фельдшер-лаборант ОЛК	Шеверда С.Н.	<i>С.Н. Шеверда</i>
Дата: 07.03.18.		

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



Тимоцук Л.А.
Ф.И.О.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г. Магадан,
ул. Якутская, д. 53
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214
ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:
686314, Магаданская область, г. Сусуман,
ул. Ленина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00269

от «06» марта 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода перед подачей в водопроводную распределительную сеть холодного водоснабжения.

Заявитель: филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго».
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе.
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 06.03.2018 г. в 09-00

Дата и время доставки пробы (образца): 06.03.2018 г. в 11-30

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 3.4.3, п.3.5.

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Мяунджа, ул. Центральная, 47, филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго».
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Мяунджа, филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго», водосточник поверхностный после хлорирования.
(наименование, фактический адрес)

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: лабораторная посуда.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2013.


Условия транспортировки: автотранспортом.

Условия хранения: соблюдены.

Дополнительные сведения: производственный контроль. Пробы доставлены заявителем.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Цветность	74,00±7,40	20,0	градусы	ГОСТ Р 52769-2007
2	Железо	Менее 0,05	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
3	Марганец	Менее 0,01	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт	Подкопаева Н.А.	
06.03.2018		
страница 2		

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



Тимошук Л.А.
Ф.И.О.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г. Магадан,
ул. Якутская, д. 53
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214
ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:
686314, Магаданская область, г. Сусуман,
ул. Ленина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00270

от «06» марта 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода из водопроводной распределительной сети холодного водоснабжения.

Заявитель: филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго».
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе.
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 06.03.2018 г. в 09-00
Дата и время доставки пробы (образца): 06.03.2018 г. в 11-30

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 3.4.3, п.3.5.

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Мяунджа, ул. Центральная, 47, филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго».
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Мяунджа, филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго», столовая АрГРЭС.
(наименование, фактический адрес)

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Объем партии: -

Гара, упаковка: лабораторная посуда.


НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2013.

Условия транспортировки: автотранспортом.

Условия хранения: соблюдены.

Дополнительные сведения: производственный контроль. Пробы доставлены заявителем.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Цветность	75,34±7,53	20,0	градусы	ГОСТ Р 52769-2007
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Химик-эксперт		Подкопаева Н.А.			
06.03.2018		страница <u>2</u>			

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



Тимошук Л.А.

Ф.И.О.

М.П.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г. Магадан,
ул. Якутская, д. 53
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214
ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:
686314, Магаданская область, г. Сусуман,
ул. Ленина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00271

от «06» марта 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода из водопроводной распределительной сети горячего водоснабжения.

Заявитель: филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго».
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе.
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 06.03.2018 г. в 09-00
Дата и время доставки пробы (образца): 06.03.2018 г. в 11-30

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 3.4.3, п.3.5.

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Мяунджа, ул. Центральная, 47, филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго».
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Мяунджа, филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго», столовая АрГРЭС.
(наименование, фактический адрес)

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: лабораторная посуда.


НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2013.

Условия транспортировки: автотранспортом.

Условия хранения: соблюдены.

Дополнительные сведения: производственный контроль. Пробы доставлены заявителем.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Цветность	133,01±13,30	20,0	градусы	ГОСТ Р 52769-2007
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Химик-эксперт		Подкопаева Н.А.			
06.03.2018					
				страница <u>2</u>	

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



Тимошук Л.А.

Ф.И.О.

М.П.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г. Магадан,
ул. Якутская, д. 53
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654
ОКПО 01933455. ОГРН 1054900016214
ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:
686314, Магаданская область, г. Сусуман,
ул. Ленина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00272

от «06» марта 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода из водопроводной распределительной сети холодного водоснабжения.

Заявитель: филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго».
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе.
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 06.03.2018 г. в 09-00

Дата и время доставки пробы (образца): 06.03.2018 г. в 11-30

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 3.4.3, п.3.5.

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Мяунджа, ул. Центральная, 47, филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго».
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Мяунджа, филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго», столовая АрГРЭС.
(наименование, фактический адрес)

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: лабораторная посуда.


НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2013.

Условия транспортировки: автотранспортом.

Условия хранения: соблюдены.

Дополнительные сведения: производственный контроль. Пробы доставлены заявителем.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Цветность	77,34±7,73	20,0	градусы	ГОСТ Р 52769-2007
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Химик-эксперт		Подкопаева Н.А.			
06.03.2018					
			страница <u>2</u>		

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



Тимощук Л.А.

Ф.И.О.

М.П.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отделение лабораторного контроля

Юридический адрес: 685000, г. Магадан,
ул. Якутская, д. 53
Телефон, факс: (4132) 650 649, 650-654
ОКПО 01933455, ОГРН 1054900016214
ИНН/КПП 4909032631/490901001

Адрес места осуществления деятельности:
686314, Магаданская область, г. Сусуман,
ул. Ленина, 13 а.

Результаты исследований распространяются только на исследуемый образец. Внесение изменений, полная или частичная перепечатка и тиражирование протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» запрещена.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 00273

от «03» марта 2018 г.

Наименование пробы (образца): вода из водопроводной распределительной сети горячего водоснабжения.

Заявитель: филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго».
(наименование, адрес)

Пробы (образцы) отобраны и направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» в Сусуманском районе.
(кем: наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 06.03.2018 г. в 09-00
Дата и время доставки пробы (образца): 06.03.2018 г. в 11-30

Цель исследований: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 3.4.3, п.3.5.

Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Мянунджа, ул. Центральная, 47, филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго».
(наименование и юридический адрес, Ф.И.О., адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца): Магаданская обл., Сусуманский р-он, п. Мянунджа, филиал АрГРЭС ПАО «Магаданэнерго», столовая АрГРЭС.
(наименование, фактический адрес)

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Объем партии: -

Тара, упаковка: лабораторная посуда.


НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2013.

Условия транспортировки: автотранспортом.

Условия хранения: соблюдены.

Дополнительные сведения: производственный контроль. Пробы доставлены заявителем.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Цветность	140,34±14,03	20,0	градусы	ГОСТ Р 52769-2007
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Химик-эксперт		Подкопаева Н.А.			
06.03.2018					
				страница 2	

Лицо ответственное за оформление данного протокола:



Подпись М.П.

Тимошук Л.А.

Ф.И.О.